令和5年度　　農業集落排水処理施設水質試験結果［放流水］

	井原	小河内	三田	上三田	市川	下三田	阿戸	須沢	井原高南	椚	太田部	鹿ノ道	戸山
気温（℃）	20.5	20.0	19.5	22.0	21.0	21.0	21.0	21.0	20.5	16.0	18.5	18.0	21.0
水温（℃）	20.0	19.0	20.0	19.5	20.5	21.0	22.0	20.5	22.0	20.0	21.0	18.5	20.5
透視度（度）	76	99	72	65	76	44	80	100	84	42	70	86	100
pH	7.2	6.9	7.2	7.4	7.1	6.9	6.6	7.0	6.7	7.2	7.1	7.1	6.9
BOD(mg/l)	6.8	2.7	7.6	8.0	2.3	4.1	3.2	1.3	1.9	11	8.1	10	1.2
COD(mg/l)	13	5.6	13	15	8.4	16	9.1	6.7	7.5	23	16	14	4.3
SS(mg/l)	3	0	2	3	4	12	3	0	3	7	2	1	0
大腸菌群数（個/cm3）	0	10	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0
全窒素(mg/l)	17.4	4.1	16.1	19.3	6.3	10.0	2.5	7.0	1.3	21.6	22.1	24.6	4.9
全燐(mg/l)	1.6	1.3	2.0	2.4	1.3	4.4	1.9	2.5	2.1	2.9	4.0	3.4	2.0
ｎ-ﾍｷｻﾝ抽出物質(mg/l)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず